

**Управление образования Ирбитского муниципального образования
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Новгородовский детский сад»**

623802, Свердловская область, Ирбитский район, д. Новгородова, ул. Школьная, 5.
Телефон /34355/ 3-55-23. E-mail: vera-polygalova@mail.ru
ИНН 6611006279, КПП 667601001, ОГРН 1026600880426, БИК 046577001,
р/с 40701810665771216242 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

«03» июля 2020 года № 6

В отдел надзорной деятельности
и профилактической работы МО город Ирбит,
Ирбитского МО, Байкаловского МР
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Свердловской области

от заведующего
МДОУ «Новгородовский детский сад»
В. В. Польшгаловой

**Информация
о выполнении Предписания об устранении нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

На основании предписания № 11/1/1 от 16.03.2020 года сообщая о принятых мерах по
устранению нарушений требований пожарной безопасности:

Нарушение	Мероприятие
Проверяемым лицом не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.37(1));	Заключен договор с ООО "Региональное добровольное пожарное общество" на установку двух доводчиков
Помещение склада не отделено противопожарной преградой. (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88-СП 4.13130.2013 п.5.2.6).	Заключен договор с ООО "Региональное добровольное пожарное общество" на установку противопожарной двери с доводчиком
Проверяемым лицом не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 20);	Заключен договор с ООО "Региональное добровольное пожарное общество" на проведение категорирования складского помещения
Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком (Федеральный закон от	Запланировано на 2021 год

22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.5, п. 7.7);	
На путях эвакуации в групповых ячейках двери эвакуационных выходов открываются не по ходу эвакуации из здания (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.36 п.п. «Ж»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6).	Запланировано на 2021 год
В здании детского сада отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП П-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27).	Запланировано на 2021 год

Приложение:

1. Письмо начальнику Управления образования № 3 от 08.04.2020 года о выделении дополнительных ассигнований для устранения нарушений требований пожарной безопасности на 10 листах;
2. Копия договора с ООО "Региональное добровольное пожарное общество"

Заведующий
МДОУ «Новгородовский детский сад»



В.В. Польшгалова