



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
тел. 346-12-60, 346-12-54

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51.

Предписание N 11/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Новгородовский детский сад"

во исполнение распоряжения: Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору № 11 от 14.02.2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», период «20» февраля 2020 с 13-30 до 14-30, «26» февраля 2020 с 13-00 до 16-00, «16» марта 2020 с 13-30 до 14-30 **проведена проверка:** Государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору Орловым Александром Сергеевичем, территории здания и помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Новгородовский детский сад", расположенного(ых) **по адресу:** Свердловская область, Ирбитский район, д. Новгородова, ул. Школьная, 5, **совместно** с заведующим МДОУ «Новгородовский детский сад» Полыгаловой Верой Владиславовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание детского сада				
1	Проверяемым лицом не обеспечено исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей.	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.37(1)	01.09.2020	
2	Помещение склада не отделено противопожарной преградой.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.2.6	01.09.2020	
3	Проверяемым лицом не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 20	01.09.2020	

4	Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.5, п. 7.7	01.09.2020	
5	На путях эвакуации в групповых ячейках двери эвакуационных выходов открываются не по ходу эвакуации из здания	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.36 п.п. «Ж»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6	01.09.2020	
6	В здании детского сада отсутствует аварийное освещение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ирбита,
Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Орлов А.С.

"16" марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Сам
(подпись)
"16" 03 2020 г.



М.Л.П.

зав. Б.В. Столганова
(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99